

СПРАВКА

по состоянию мощностей теплоснабжения ООО "Теплоснаб"

№ п/п	Наименование котельной	Фактическая мощность теплогенерации, Гкал/час			Подключенная нагрузка потребителей, Гкал/час			Свободные мощности по подключению нагрузок, Гкал/час		
		отопление	ГВС	всего	отопление	ГВС	всего	отопление, +/-	ГВС, +/-	всего, +/-
1.	по ул. Азина, 9А	8,33	1,58	9,91	8,63	2,01	10,64	-0,3	-0,43	-0,73
2.	по ул. Гагарина, 12А	29,15	1,59	30,74	30,8	1,36	32,16	-1,65	0,23	-1,42
3.	по ул. Ленина, 333	5,956	0,624	6,58	1,289	0,011	1,3	4,667	0,613	5,28
4.	ПК-2 по ул. Тойменка, 8Е, корп. 1	112,6	7,2	119,8	46,7	2,8	49,5	65,9	4,4	70,3

Главный инженер

А.М. Хазиахметов

тел. 8(83334) 6-30-53

